

FOTODOKUMENTÁCIA: HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY – LIMBOVÁ Č. 3

Strecha:



Atika – hydroizolácia musí byť vyvedená až po okraj atiky



Atika:

hydroizolácia musí byť vyvedená až po okraj atiky



Odvetrávacie potrubie: musí byť vyhotovený

lem z hydroizolácie okolo potrubia



Strešná vpusť



Príklad zavetrovacieho profilu ukotveného v hornej časti atiky



Príklad zavetrovacieho profilu ukotveného v hornej časti atiky

